

UKŁAD SIECI - *TN-C*
OCHRONA OD PORAŻEŃ - *szybkie wyłączenie zasilania*

UWAGI:

1. Usytuowanie szafki pomiarowej patrz rys.E 2
2. Podział zakresów realizacji wg warunków przyłączenia nr WP-RK/7591/08
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wył nadm. prąd. B 25 A

inż. Andrzej Kowalski Mareza ul.Korzeniewska 22D 82-500 Kwidzyn kom.: 0603527839	Modyfikacja				Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Inwestor: Kwidzyn Kwidzyn ul. Sportowa 29			Format A4	Nazwa projektu INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE PRZEPOMPOWNI Kwidzyn ul. Przyrzeczna,Drzymały	Nr projektu 28/2008	rewizja 1
					Projektował	09.2008	A. Kowalski		Tytuł rysunku SCHEMAT ZASILANIA	ARKUSZ 1	
										Skala 1:500	Nr rys. E4	Ilość rys.