



Kwidzyn, 31.05.2010 r.

Nr sprawy: P/7/04/2010

Strona internetowa Zamawiającego:
www.wodociagikwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Kontrakt III „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie, Budowa ulic Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie”**.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 15005 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Podane informacje Zamawiający wprowadza do SIWZ i stają się one wiążące dla Wykonawców.

Pytanie nr 14:

Czy w związku z przedmiotem zamówienia na budowę w/w ulic należy dokonać 100% wymiany gruntu? Przedmiar bowiem obejmuje jedynie częściową jego wymianę.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót jest jedynie pomocniczy i nie stanowi podstawy do określenia ceny zamówienia. Również zgodnie z zapisami SIWZ grunt w wykopach należy zagęścić do parametrów podanych w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie informacją odnośnie warunków gruntowych zawartą w treści projektu budowlanego na analizowanym terenie przeważają grunty spoiste.

Z doświadczenia Zamawiającego (a zapewne również Wykonawcy) wynika, że zagęszczenie gruntu do podanych parametrów jest możliwe w przypadku gruntów niespoistych.

Z poważaniem

Wice Prezes Zarządu

Edward Nowak