Wavin-NET V4.41. Projekt: 'Autozapis pliku Autozapis pliku BALDRAM-zmiany z właścicielami-27.03.2008.NTS', ark.roboczy: 'Arkusz roboczy 11', skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ SKALA 1:100/400
ODCINEK P5 - S19



	P5	86	87	88	89	90	91	92	S19
	Q: 14.320 [dm³/s]	Q: 14.320 [dm³/s]	Q: 14.320 [dm³/s]	Q: 14.320 [dm³/s]	Q: 14.320 [dm³/s]	Q: 14.320 [dm³/s]	Q: 15.000 [dm³/s]	Q: 15.000 [dm³/s]	Q: 15.000 [dm³/s]
Rzędna terenu projektowanego	53.15	54.00	55.00	56.00	56.60	56.40	56.20	54.46	53.30	52.00
Rzędna terenu istniejącego	53.15	54.00	55.00	56.00	56.60	56.40	56.20	54.46	53.30	52.00
Rzędna dna kanału	50.15 52.09	52.45	53.45	54.45	55.05	54.85	54.65 51.98	51.48	50.94	50.44
Zagłębienie dna kanału [m]	3.00 1.06	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55 4.22	2.98	2.36	1.56
Odległości [m]	18,50	17,71	18,44	13,86	15,89	20,99	19,96	21,69	19,89
Średnice, materiał / Spadek	PE100_SDR17_sz 160×9,5 1,9 %	PE100_SDR17_sz 160×9,5 5,6 %	PE100_SDR17_sz 160×9,5 5,4 %	PE100_SDR17_sz 160×9,5 4,3 %	1,3 % 160×9,5 PE100_SDR17_sz	160×9,5 1,0 % PE100_SDR17_sz	160×4,0 PVC-U_SDR41_I	2,5 %	
Długość trasy [m]	0.00	18.50	36.22	54.66	68.52	84.41	5.40	25.36	47.06	66.95

						Data 12.2007	Autor projektu tech. bud. Bolesław Winnicki
						Temat Budowa kanalizacji ściekowej na odcinku Tychnowy - Nowa Wieś - Baldram	
Zm	Ilość	Arkusz	Nr dok	Podpis	Data		
Wykonał Krzysztof Winnicki		Sprawdził inż. Janusz Kornowski				Tytuł rys. Profil podłużny kanalizacji ściekowej odcinek P5 - S19	Podpis / Nr rys. 16 / Arkuszy
						Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne Sp. z o.o.	Nazwa firmy Biuro Usług Projektowych