




zasilanie P-8

szaflka złączowo-pomiarowa  
ZP



UWAGI:

1. Usytuowanie szafki złączowo-pomiarowej patrz rys.E1
2. Podział zakresów realizacji wg warunków przyłączenia nr WP-RK/95/08
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wył. nadm. prąd. selektywny E10 A

UKŁAD SIECI - TN-C  
OCHRONA OD PORAŻEŃ - szybkie wyłączenie zasilania

inz. Andrzej Kowalski Mareza ul.Korzeniowska 22D 82-500 Kwidzyn kom.: 0603527839				Modyfikacja							