

UKŁAD SIECI - *TN-C*

OCHRONA OD PORAŻEŃ - *szybkie wyłączenie zasilania*

UWAGI:

1. Usytuowanie szafki złączowo-pomiarowej patrz rys.E1
2. Podział zakresów realizacji wg warunków przyłączenia nr WP-RK/19/08
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wył nadm. prąd. selektywny E25 A

inż. Andrzej Kowalski Mareza ul.Korzeniewska 22D 82-500 Kwidzyn kom.: 0603527839	Modyfikacja	Przedsiębiorstwo Wodocągowo Kanalizacyjne Inwestor: Kwidzyn Kwidzyn ul. Sportowa 29			Format A4	Nazwa projektu INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE PRZEPOMPOWNI P-7 Baldram dz.109/31	Nr projektu 03/2008	rewizja 1	
		Projektował	02.2008	A. Kowalski		Tytuł rysunku	ARKUSZ 1		
		Sprawdził				SCHEMAT ZASILANIA	Skala --	Nr rys. E2	Ilość rys.