

P.P. 5,00

Punkt	Rzędna terenu	Rzędna dna przewodu	Odległość
Z_2	14,50	12,80	362
P_{21}	14,45	12,75	364
P_{22}	13,70	12,00	397
P_{23}	13,88	12,07	412
P_{24}	13,85	12,09	418
P_{25}	13,81	12,14	428
P_{26}	13,90	12,20	441
P_{27}	13,90	12,21	442
P_{28}	14,09	12,36	474
P_{29}	14,20	12,45	474
Ł$_4$	14,25	12,45	480
Ł$_5$	14,25	12,45	485
P_{30}	14,20	12,45	497
P_{31}	14,15	12,45	516
P_{32}	14,10	12,45	526
P_{33}	14,20	12,45	534
Z_3	14,20	12,44	535
P_{34}	13,73	12,08	590
P_{35}	13,70	12,06	593
P_{36}	13,61	11,79	608
P_{37}	13,49	11,79	630
P_{38}	13,21	11,51	712
P_{39}	13,19	11,48	737
P_{40}	13,19	11,45	756
P_{41}	13,10	11,40	799
P_{42}	12,50	10,80	847
P_{43}	12,48	10,78	849
P_{44}	12,20	10,54	880
P_{45}	12,19	10,53	882
P_{46}	12,14	10,44	894
	13,81	12,14	
	13,85	12,09	
	13,85	12,09	
Ł$_6$	13,30	11,60	977
Ł$_7$	13,30	11,60	984
Z_4	13,30	11,60	987

Odcinek	Długość	Spadek	Średnica, materiał
Z_2–P_{21}	2		
P_{21}–P_{22}	33	2,2%	Dn160 PE
P_{22}–P_{23}	15		
P_{23}–P_{24}	6		
P_{24}–P_{25}	10	0,46%	Dn160 PE
P_{25}–P_{26}	13		
P_{26}–P_{27}	1		
P_{27}–P_{28}	20	0,8%	Dn160 PE
P_{28}–P_{29}	12		
P_{29}–Ł$_4$	6		
Ł$_4$–Ł$_5$	5		
Ł$_5$–P_{30}	12		
P_{30}–P_{31}	19	0,0%	Dn160 PE
P_{31}–P_{32}	10		
P_{32}–P_{33}	8		
P_{33}–Z_3	1		
Z_3–P_{34}	65	0,56%	Dn160 PE
P_{34}–P_{35}	3		
P_{35}–P_{36}	15		
P_{36}–P_{37}	22	0,7%	Dn160 PE
P_{37}–P_{38}	82	0,3%	Dn160 PE
P_{38}–P_{39}	25		
P_{39}–P_{40}	19		
P_{40}–P_{41}	43	0,1%	Dn160 PE
P_{41}–P_{42}	48	1,2%	Dn160 PE
P_{42}–P_{43}	2		
P_{43}–P_{44}	31	0,7%	Dn160 PE
P_{44}–P_{45}	2		
P_{45}–P_{46}	12		
P_{46}–Ł$_6$	83	1,4%	Dn160 PE
Ł$_6$–Ł$_7$	7	0,0%	Dn160 PE
Ł$_7$–Z_4	3		

Temat: Rozwinięcie sieci wodociągowej DN 160	Adres: ul. Łąkowa Kwidzyn
Inwestor: PW-K Kwidzyn ul. Sportowa 29	
Skala: 1:500/100	Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6
Nr rys.: 5	Branża: sanitarna
Opracował: inż. Maciej Rajkowski	
Projektował: tech. Lucjan Rajkowski	Data: 07.2007r