

P.P. 10,00																													
Rzędna terenu	24,59		23,00	22,80		21,80	21,00	20,63	20,00		18,57	17,89	17,73	17,60	17,40	17,00	16,82	16,82	16,90	16,70	16,46	16,45		16,13	16,58	16,58	14,81	14,52	14,50
Rzędna dna przewodu	22,89		21,30	21,10		20,10	19,30	18,93	18,30		16,89	16,19	16,03	15,90	15,70	15,30	15,12	15,12	15,01	15,00	14,76	14,71		14,43	14,43	14,43	13,07	12,82	12,82
Spadek		6,6%			7,1%					5,9%					1,3%				0,4%		0,8%		0,8%			0,0%			0,0%
Średnica, materiał		Dn160 PE			Dn160 PE		Dn160 PE	Dn160 PE	Dn160PE	Dn160 PE			Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE		Dn160 PE	
Odcinek		24	3		14		13	10	7	24	12	12	10	15	16	14	1		25	3	30	5	35		17	10	33	6	23	
Odległość	0		24	27		41	54	64	71		95	107	119	129	144	160	174	175	200	203	233	238		273	290	300	333	339	362
	W1		P1	Ł1		Ł2	Ł3	P2	P3		P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16 P16A		P17	P18	P19	P20	Z2	

Temat: Rozwinięcie sieci wodociągowej DN 160		Adres: ul. Łąkowa Kwidzyn
Inwestor: PW-K Kwidzyn ul. Sportowa 29		
Skala: 1:500/100	Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6	Nr rys. 4
Opracował:	inż. Maciej Rajkowski	Branża: sanitarna
Projektował:	tech. Lucjan Rajkowski	Data: 07.2007r