

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu
ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elbląg
tel. 055 249 98 00 faks 055 232 69 41
NIP 583 28 03 798
KRS 0000142725 REGON 192811620

Uzgodnienie Nr 68/K/2008

Przedłożony projekt : **Trasa kanalizacji deszczowej sanitarnej i sieci wodociągowej , w ulicach ,
Drzymały, Karowej i Przyszczecznej w Kwidzynie**

uzgadnia się na warunkach:

15. Szczegółowy przebieg trasy istniejących gazociągów i przyłączy gazowych należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

16. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym.

17. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.

18. Kolizje z sieciami gazowymi rozwiązać w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia technicznego.

19. Wykonawca robót co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem powinien powiadomić bezwzględnie Punkt Eksploatacji Sieci Gazowej w Kwidzynie o przystąpieniu do robót w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony użytkownika sieci gazowej.

20. Wszelkie uszkodzenia istniejących sieci gazowych z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budowlanego obiektu.

21. Inne ustalenia : Rozwiązanie kolizji zgodnie z normą PN-91/M-34501 Uwaga prace przy zbliżeniach do sieci gazowej prowadzić pod stałym i ścisłym nadzorem Przedstawiciela dozoru Punktu Dystrybucji Gazu w Kwidzynie. Należy zachować wszystkie urządzenia i oznakowania gazowe. Na każdym egzemplarzu dokumentacji zaznaczyć kolorem żółtym istniejącą sieć gazową przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z projektowaną siecią wod-kan.

Uwaga: Wszelkie koszty związane z założeniem rur ochronnych obciążają Inwestora budowy sieci wod-kan.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Elbląg dnia 5. 12. 2008 r.

Specjalista d/s Technicznych Rejonu

Janusz Groos