

UZGODNIENIE Nr 91877/2008

z dnia 11.12.2008 r.

w zakresie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną TP

Przedłożony projekt:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków Kwidzyn ul. Karowa, Przyszeczna, Drzymały.

Uzgodnia się na warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną ~~napowietrzną~~ - podziemną, miejsca kolizji naniesiono orientacyjnie kolorem pomarańczowym : szczegółowy przebieg ustalić należy na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
2. Oznaczone miejsce kolizji / pkt. 1/ należy przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji wraz z odpisem niniejszego uzgodnienia.
3. Wykonawca robót, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem , powinien powiadomić Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Północ w Gdańsku Wydział Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi TP o przystąpieniu do pracy, w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony użytkownika, adres do korespondencji: ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk, **nr fax. 058 320 3322.**
 Osoba do kontaktu: **Andrzej Krupa**, tel. 0-55 279 2490 lub 0 503 113 054.
4. W strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej TP roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym.
5. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej TP
6. Kolizje z ciągami telekomunikacyjnymi TP podziemnymi rozwiązać w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
7. Wszelkie uszkodzenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej TP z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora obiektu.
8. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć telekomunikacyjną TP , powiadomić niezwłocznie PTOK Region Północ w Gdańsku Wydział Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi TP w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji.
9. **Inne ustalenia:**
 Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie, zgodnie z PN, wyłącznie pod nadzorem pracownika TPSA. Zachować normatywną odległość od istniejącej sieci TP, w miejscach kolizji na istniejące kable TP nałożyć dwudzielne rury ochronne typu AROTA. Przeprojektować odcinek przyłącza wody W36 do budynku Przyszeczna 13, występuje kolizji z kablem TP. Do budynku Drzymały 33A i Przyszeczna 7 wrysowano orientacyjnie przyłącza, podczas pracy w pobliżu w/w kabli wykonać przekopy kontrolne. W zakresie opracowania mogą znaleźć się nie zainwentaryzowane przyłącza telekomunikacyjne podczas budowy zasięgnąć informacji od właścicieli posesji czy takowe nie występują na jego działce
10. Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Waldemar Sokołowski
 Dział Zarządzania
 Zasobami Fizycznymi Sieci