



Kwidzyn, 12.05.2010 r.

Nr sprawy: P/7/04/2010

Strona internetowa Zamawiającego:
www.wodociagikwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Kontrakt III „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie, Budowa ulic Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie”.**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 15005 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Podane informacje Zamawiający wprowadza do SIWZ i stają się one wiążące dla Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy materiały jakie będą stosowane do budowy kanalizacji muszą posiadać Aprobatę techniczną IBDiM – dopuszczającą wyrób do stosowania pod ciągami komunikacyjnymi z uwagi na możliwość występowania zmiennych ponadnormatywnych obciążeń dynamicznych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy z uwagi na usytuowanie przewodu poniżej zwierciadła wody gruntowej, Zamawiający wymaga zastosowania do budowy kanalizacji materiału o podwyższonej szczelności na złączach, potwierdzonej przeprowadzonymi badaniami w tym zakresie?

Odpowiedź:

Tak, na odcinkach sieci, gdzie możliwe jest występowanie zwierciadła wód gruntowych powyżej poziomu kanalizacji.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza potrzebę zastosowania materiału innego niż określony w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, iż materiał ten bezwzględnie musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż widniejące w zapisach przynależnych do SIWZ?



Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy w związku z możliwością okresowego występowania zwiększonych obciążeń dynamicznych od transportu kołowego, Zamawiający przychylił się do możliwości zastosowania do budowy kanalizacji materiału o lepszych w stosunku do projektowanych, parametrach wytrzymałościowych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz. 115 o drogach publicznych) Art.39. p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek, na bazie posiadania Aprobat Technicznych IBDiM?

Odpowiedź:

Tak.

Wice Prezes Zarządu

Edward Nowak